



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
763 02 ZLÍN - ČESKÁ REPUBLIKA

СЕРТИФИКАТ № 18 005

подтверждает, что изделие

**Линейные пластиковые лотки для пола
артикул APZ 8, APZ 9, APZ 10 и APZ 18
с металлическим воротником**

с производства

**ООО «Alca plast, s. r. o.»
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1 – Nové Město
Чешская республика
IČ: 25655809**

для установленных параметров достигает значений, которые приведены
в приложении 1/18 005.

Сертификат выдается на основании следующих документов:

- протокол испытаний аккредитованной лаборатории № 313500349, составленный ITC a. s., аккредитованной лабораторией № 1004, Злин, 12-08-2011 (лотки с артикулами APZ 8, APZ 9 – сертификат № 11 071)
- протокол испытаний аккредитованной лаборатории № 313500596/1, составленный ITC a. s., аккредитованной лабораторией № 1004, Злин, 20-10-2014 (лотки с артикулами APZ 10 – сертификат № 14 038)
- протокол испытаний аккредитованной лаборатории № 313500847/1, составленный ITC a. s., аккредитованной лабораторией № 1004, Злин, 26-02-2018 (лотки с артикулами APZ 18)

Условия применения сертификата и взаимосвязанной информации:

1. Действие сертификата распространяется только на указанные выше модели изделия.
2. Сертификат сохраняет действительность до внесения изменений в производственную технологию, применяемые стандарты или соответствующие предписания, но не больше чем до истечения срока его действия.
3. Действительность сертификата можно проверить на www.itczlin.cz.

Утвержден и издан: 28-02-2018 г.
Срок действия до : 28-02-2021 г.



Paul Vanek
Инж. Павел Ванек

Директор отделения сертификации

Приложение № 1/18 005

Технические характеристики	Единица измерения	Установленное значение ¹⁾	Установленное значение ²⁾	Установленное значение ³⁾	Установленное значение ⁴⁾	Способы установления (методы испытаний)
Внешний вид	-	- ⁵⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	визуально
Высота противозапахового затвора	мм	28 – 29	28 – 29	29 – 30	28,1 – 28,3	ЧСН ЕН 1253-1, п. 5.3.1
Устойчивость противозапахового затвора к воздействию давления	Па	640	640	312 – 314	320	ЧСН ЕН 1253-1, п. 5.3.2
Размеры отверстий приемной решетки – ширина отверстия	мм	6	6	4,02 – 4,05	5	ЧСН ЕН 1253-1, п. 5.1
Герметичность трапов с противозапаховым затвором	-	отсутствие утечки запаха и снижения давления	отсутствие утечки запаха и снижения давления	отсутствие утечки запаха и снижения давления	отсутствие утечки запаха и снижения давления	ЧСН ЕН 1253-1, п. 5.8.1
Расход через приемную решетку	л/с	0,44	0,46	0,56 – 0,58	0,36 – 0,37	ЧСН ЕН 1253-1, п. 5.9
Нагрузка на решетку	-	без трещин, разломов	без трещин, разломов	без трещин, разломов	без трещин, разломов	ЧСН ЕН 1253-1 п. 5.6

- 1) Испытания проведены на линейном пластиковом лотке для пола, артикул APZ 8.
- 2) Испытания проведены на линейном пластиковом лотке для пола, артикул APZ 9.
- 3) Испытания проведены на линейном пластиковом лотке для пола, артикул APZ 10.
- 4) Испытания проведены на линейном пластиковом лотке для пола, артикул APZ 18.
- 5) Внутренние и наружные поверхности без острых краев и дефектов, влияющих на функциональность трапа или создающих опасность травм.



Утвержден и издан: 28-02-2018 г.

Paul Vanek

Инж. Павел Ванек
Директор отделения сертификации